

инструктажей по пожарной безопасности, ответственные за пожарную безопасность прошли обучения ПТМ. Пути эвакуации свободны, не имеют препятствий. Планы эвакуации при пожаре имеются.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1	Нарушений не выявлено	

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор ГБОУ школа № 657

Приморского района Санкт-Петербурга

(Фамилия, инициалы законного представителя

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«05» 04 2016г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:


Директор ГБОУ школа № 657

Приморского района Санкт-Петербурга

(Фамилия, инициалы законного представителя

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«05» 04 2016г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

« 05 » 04 2016г.

Обследование проводил:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности

ОНД Приморского района

УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

старший лейтенант внутренней службы

Иванова Анастасия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)

«05» 04 2016г.



(Handwritten signature)
(подпись)